

ბატონ: გიორგი თაქთაქიშვილს

მის: ქ. თბილისი, სამტრედიის ქ. 11

პ/ნ: 01025001881

ტელ: 577411211

ელ.ფოსტა: george090360@gmail.com

ბატონო გიორგი,

თქვენი 2026 წლის 6 მარტის N 80254106 განცხადების პასუხად, რომელიც ეხებოდა დაბა ბაკურიანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 64.30.12.029) მშენებლობას, გაცნობებთ, რომ აღნიშნული მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ (საზღვართან) გადის სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს კუთვნილი 10 კვ-იანი და 0.4 კვ-იანი ძაბვის საპაერო ელექტროგადამცემი ხაზი.

*აქედან გამომდინარე, კომპანია არ არის წინააღმდეგი მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 64.30.12.029) განახორციელოთ მშენებლობა, თუ სრულად დაიცავთ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის #366 დადგენილების მოთხოვნებს*

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის #366 დადგენილების „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“-ის მე-3 მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, 10 კვ ძაბვის საპაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის დაცვის ზონად ხაზის ორივე მხარეს განაპირა სადენებიდან დადგენილია 10 მეტრი-ყრუ კედლიდან 2 მეტრი, (0.4 კვ-ის შემთხვევაში 2 მეტრი) მე-4 მუხლის პირველი ნაწილით აკრძალულია ნებისმიერი ქმედება, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს ელექტრული ქსელის ხაზობრივი ნაგებობის ნორმალური ფუნქციონირების მოშლა, კერძოდ: ა) ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვის ზონაში შენობანაგებობის, ხიდების, კოლექტორების, გვირაბების, საავტომობილო გზებისა და რკინიგზის რეკონსტრუქცია, ან/და მშენებლობა ელექტროგადამცემი ხაზის დამცავი ღონისძიებების გატარების ან მისი წინასწარი გადატანის გარეშე; ე) ელექტრული ქსელების ხაზობრივ ნაგებობებთან მისასვლელი გზების ლიკვიდირება ან ჩახერგვა, თუ არ არსებობს ალტერნატიული მისასვლელი (მისასვლელი გზა უნდა იყოს არანაკლებ 3 მეტრი სიგანის); ვ) ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვის ზონაში სათამაშო სპორტული მოედნების, ბაზრობების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების, საველე კარვების განლაგება, ყველა სახის მანქანა-მექანიზმების და საქონლის სადგომების მოწყობა, ნებისმიერი სახის ღონისძიებების ჩატარება, რომელიც დაკავშირებულია დიდი რაოდენობით ხალხის თავშეყრასთან, თუ ისინი არ ასრულებენ ნებადართულ სამუშაოებს; ი) საპაერო ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვის ზონაში ჭავლსატყორცნი სარწყავი სისტემის მოწყობა, ასევე სარწყავების მოწყობა გაშხეფების გზით; კ) ელექტრული ქსელის ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის ზონასა და მის სიახლოვეს ნებისმიერი სახის ნაგავსაყრელის მოწყობა; ლ) ელექტრული ქსელის ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის ზონაში ნაძვის, ჩალის და თივის ზვინების, ტორფის და შეშის საწყობების

მოწყობა, ნებისმიერი დანიშნულებით კოცონის დანთება; მე-4 მუხლის მეორე ნაწილით კი ელექტრული ქსელის ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის ზონაში ელექტროგადამცემი ხაზის მფლობელის წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია:

ა) ნებისმიერი სახის სამშენებლო, სამონტაჟო, სარეკონსტრუქციო და ასაფეთქებელ სამუშაოთა წარმოება; გ) მცენარეების, ხეების დარგვა, ღობეების, ცხოველების სადგომების, საკვებისა და სასუქების საწყობების მოწყობა და სხვა; დ) ავტოტრანსპორტის და სხვა მანქანამექანიზმების სადგომების და გადასასვლელი გზების მოწყობა, საპაერო ელექტროგადამცემი ხაზის ქვეშ არაგაბარიტული ტვირთების გატარება და სხვა.

ელექტროგადამცემი ქსელის გადატანა ხორციელდება დაინტერესებული პირის ხარჯით, ელექტროგადამცემი ქსელის მფლობელი პირის მიერ დადგენილი ტექნიკური პირობების შესაბამისად.

აქვე განვმარტავთ, რომ ელექტრული ქსელის გადატანასთან დაკავშირებით, მომართვის შემთხვევაში, კომპანია დამატებით იმსჯელებს ტექნიკური პირობის გაცემის თაობაზე და ტექნიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებას გასცეს თუ არა ქსელის გადატანის ტექნიკური პირობა (გადატანაზე თანხმობა).

პატივისცემით:

ფილიალის დირექტორი

გიორგი მეგრელიშვილი



შემს: გოჩა გაჩეჩილაძე

ტელ: 577 35 46 30